


Согласовано:
Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:
Заведующий МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
И.А. Цепелева
Приказ от 09.06.2021 № 45-од



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)



г. Новосибирск

"09" 06 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 13а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 1050,0 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1969г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 13а
телефон: +7(383)-266-95-84, +7(383)-266-80-21, e-mail: ds_234@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099г. Новосибирск, Красный проспект,34

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 210 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус № 18,31,75,97; маршрутное такси № 8,14,30,42,44,44а,45,63; троллейбус № 5,8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Никитина»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 4-6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на центральном входе установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.) до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: по мере поступления финансирования
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*


5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 1, дата « ____ » _____ 2021г.

Согласовано:
Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:
Заведующий МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
И.А. Цепелева
Приказ от 22.06.2021 № 15.02



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"22" 06. 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630063, г. Новосибирск, ул. Кирова, 288
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 629, 7 кв. м., наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1959г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 13а
телефон: +7(383)-266-95-84, +7(383)-266-80-21, e-mail: ds_234@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099г. Новосибирск, Красный проспект,34

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 119 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус № 18,75; маршрутное такси № 42,45,63; троллейбус № 5.8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Воскова»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия: оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: по мере поступления финансирования
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*


5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 2, дата « ____ » _____ 2021г.

Согласовано:
Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:
Заведующий МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
И.А. Цепелева
Приказ от 18.06.2021 № 1509



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**



г. **Новосибирск**

" 18 06 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630063, г. Новосибирск, ул. Кирова, 288/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 1042,5 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1962г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 13а
телефон: +7(383)-266-95-84, +7(383)-266-80-21, e-mail: ds_234@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099г. Новосибирск, Красный проспект,34

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 120 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус № 18,75; маршрутное такси № 42,45,63; троллейбус № 5.8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Воскова»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на центральном входе установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.


- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: по мере поступления финансирования
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 3, дата « ____ » _____ 2021г.



Согласовано:
Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:
Заведующий МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
И.А. Цепелева
Приказ от 08.06.2021 № 45-ОД

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

" 08 06 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630008, г. Новосибирск, ул. Чехова, 175
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 513,8 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1957г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 13а
телефон: +7(383)-266-95-84, +7(383)-266-80-21, e-mail: ds_234@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099г. Новосибирск, Красный проспект,34

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 119 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Трамвай №13

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Архитектурно-строительный университет»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия: оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: по мере поступления финансирования
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*


5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 5, дата « ____ » _____ 2021г.

Согласовано:
Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:
Заведующий МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
И.А. Цепелева
Приказ от 06.06.2021 № 45-08



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

г. **Новосибирск**

"06" 06 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630028, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 358
- 1.3. Сведения о размещении объекта: трехэтажное отдельно стоящее здание, 2486,2 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 2013 г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 13а
телефон: +7(383)-266-95-84, +7(383)-266-80-21, e-mail: ds_234@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099г. Новосибирск, Красный проспект,34

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 238 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус № 18,75; маршрутное такси № 42,45,63

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Сестрорецкая»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия: при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: доступен первый этаж для инвалидов-колясочников; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: по мере поступления финансирования
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 4, дата « ____ » _____ 2021г.